



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
Facultad de Ciencias de la Alimentación
Laboratorio de Análisis de Aguas

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Procedencia: PROINSA S.A.

Fecha de emisión: 13 de
noviembre de 2006

Cantidad de muestras: 4

Fecha de recepción de muestras: 8 de noviembre de 2006

Informe Nro.: 287/M

Muestra	Fecha y hora de extracción	Denominación	Recuento de bacterias coliformes totales UFC/100ml	Coliformes fecales en 100ml P: Presencia A: Ausencia	<i>E. coli</i> UFC/ml P: Presencia A: Ausencia
73	08/11/06 17:40 hs	S-073-BR-Santana	20	A	A
74	08/11/06 10:30 hs	S-074-BR-Santana	10	A	A
75	08/11/06 19:15 hs	S-075-BR-Santana	15	A	A
76	08/11/06 20:00 hs	S-076-BR-Santana	menor a 1	A	A

Método analítico

Determinación de *E. Coli*

Placas Rida

Determinación de coliformes totales y
coliformes fecales

Filtración por membrana


Ing. Mercedes FERREYRA

La Facultad de Ciencias de la Alimentación declina la responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.